

Nowy Targ, 20.12.2019 r.

Nr postępowania 07/PN/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Przebudowa sieci oraz budowa przyłączy ciepłowniczych – ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu” – postępowanie nr 07/PN/2019.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym na „Przebudowa sieci oraz budowa przyłączy ciepłowniczych – ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy:

Erion Sp. z o.o.,
ul. Szczyrkowska 90,
43-360 Bystra

Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest najkorzystniejsza i zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu, w którym kryterium oceny była cena oraz gwarancja, zostały złożone 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Łącznie w postępowaniu złożono 5 ofert.

W dniu 16 grudnia 2019 r., zgodnie z § 29 ust. 6 „Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Nowym Targu”, w siedzibie Spółki w Nowym Targu, ul. Powstańców Śląskich 1 odbyły się negocjacje z Wykonawcami.

W terminie składania ofert ostatecznych (II etap postępowania - negocjacje), tj. do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Powstańców Śląskich 1 wpłynęły ostateczne oferty Wykonawców.

Łączna liczba punktów jaką otrzymała oferta została obliczona wg warunków określonych w SIWZ.

Lp.	Oferta	Ilość punktów w kryterium cena – 90%	Ilość punktów w kryterium gwarancja – 10 %	Ilość punktów razem
1	ERION Sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra	90,00	10,00	100,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl
www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001



2	KONSORCJUM FIRM: HEATCO Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice – LIDER KONSORCJUM ALU-CENTRUM Sp. J., ul. Sokołowska 27, 05-806 Komorów/Sokołów – PARTNER KONSORCJUM	86,30	10,00	96,30
3	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń Region Małopolski ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	81,85	10,00	91,85

Oferty, które zostały odrzucone ze względu na niespełnienie warunków zawartych w SIWZ:

L.p	Oferta	Przyczyna odrzucenia
1	Kelvin Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko-Biała	Brak dokumentu potwierdzającego zastosowanie materiałów spełniających warunek dotyczący maksymalnego wskaźnika przewodności, <u>który powinien być mniejszy bądź równy 0.024 W/m*K przed starzeniem i po starzeniu</u> w odniesieniu do średniej temperatury izolacji $t=50^{\circ}\text{C}$. (zgodnie z pkt.5.1. lit. i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt. 2.1. Specyfikacji Technicznej).
2	ISOPLUS Polska Sp. z o.o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice	

Działając na podstawie § 31 ust. 2 „Procedury udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Nowym Targu” Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe w terminie nie krótszym niż 3 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter