

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001



Nowy Targ, 26 stycznia 2021 r.

Do uczestników postępowania

Nasz znak: L.Dz. T. ~~130~~.02.RWO.2021

Dotyczy: Postępowania nr 03/ZO/2021 na realizację zadania, pn.: „Rozbudowa sieci i wykonanie przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków wielorodzinnych Livoria J-K i Livoria L zlokalizowanych w Nowym Targu”.

Działając na podstawie Rozdziału IX §1 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. – informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostają dokonane następujące modyfikacje treści Zapytania Ofertowego 03/ZO/2021:

1. Modyfikacji ulega fragment zapisu ust. 4 zapytania ofertowego 03/ZO/2021 w zakresie wymaganego współczynnika przewodności cieplnej rur preizolowanych.

Zapis przed zmianą:

Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę – koszt materiałów, należy przewidzieć i ująć w cenie złożonej oferty.

Zamawiający wymaga aby przyłącza ciepłownicze zostały wykonane z rur preizolowanych z izolacją spełniającą warunek dotyczący maksymalnego wskaźnika przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego, który powinien być mniejszy bądź równy **0,027 W/m*K (przed i po starzeniu)** w odniesieniu do średniej temperatury izolacji $t=50^{\circ}\text{C}$, rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną w postaci folii aluminiowej na styku: płaszcz osłonowy – pianka poliuretanowa, która skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z pianki PUR zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 253.

Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych muszą pochodzić z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowanych, a data ich produkcji nie może być starsza niż 2021 rok.

Zapis po zmianie:

Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę – koszt materiałów, należy przewidzieć i ująć w cenie złożonej oferty.

Zamawiający wymaga aby przyłącza ciepłownicze zostały wykonane z rur preizolowanych z izolacją spełniającą warunek dotyczący maksymalnego wskaźnika przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego, który powinien być mniejszy bądź równy **0,0275 W/m*K (przed i po starzeniu)** w odniesieniu do średniej temperatury izolacji $t=50^{\circ}\text{C}$, rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną w postaci folii aluminiowej na styku: płaszcz osłonowy – pianka poliuretanowa, która

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001




skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z pianki PUR zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 253.

Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych muszą pochodzić z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowanych, a data ich produkcji nie może być starsza niż 2021 rok.

Zamawiający nie wprowadza ujednoliconej wersji Zapytania Ofertowego 03/ZO/2021. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Termin składania ofert: 5 lutego 2021 r., godzina 13:00.

Z poważaniem,

PROKURENT


Paweł Żukowski

PROKURENT


Katarzyna Pawluszkiewicz