

Nowy Targ, 02 marca 2022 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania nr 03/ZO/2022 na wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy do budynków przy ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu.”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami art. 9 ust. a) Zapytania ofertowego 03/ZO/2022 przekazuje treść zadanego do niniejszego postępowania pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

1. *Czy zamiast muf kolanowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolan prefabrykowanych?*

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie kolan prefabrykowanych w miejsce złącz kolanowych.

Ponadto zamawiający informuję, że dopuszcza rozwiązania równoważne (w oparciu o produkty innych producentów niż przyjętego w projekcie technicznym) pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych właściwości technicznych oraz przedstawienia rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) przed ich zastosowaniem.

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**

