



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

Postępowanie znak 03/ZO/2022

Nowy Targ, 25.02.2022 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

Podmiot: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy do budynków przy ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu.

---

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytag.pl

[www.mpecnowytag.pl](http://www.mpecnowytag.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

### **1. Nazwa i adres Zamawiającego**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ  
NIP: 735-001-02-50  
REGON: 490761831  
KRS: 0000043037

### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o. o., obowiązującego u Zamawiającego, zwanego dalej *Regulaminem*.

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego zamówienia, stosuje się przepisy Regulaminu lub *Kodeksu Cywilnego*.

### **3. Określenie sposobu uzyskania dokumentacji**

Zamawiający udostępnia Zapytanie Ofertowe na stronie internetowej [www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl).

Zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi załącznikami można:

- otrzymać na adres poczty e-mail po wcześniejszym telefonicznym (pod nr: 18 266 23 82 wew. 42 lub 739 240 555) lub mailowym uzgodnieniu ([d.hyc@mpecnowytarg.pl](mailto:d.hyc@mpecnowytarg.pl)),
- odebrać w siedzibie zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr: 18 266 23 82 wew. 42 lub 739 240 555,
- otrzymać pocztą po wcześniejszym przesłaniu zamówienia.

### **4. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego usługę określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

- CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
- CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.
- CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.
- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
- CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
- CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
- CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
- CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.
- CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
- CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

---

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ  
tel. 18 266 23 82, e-mail: [sekretariat@mpecnowytarg.pl](mailto:sekretariat@mpecnowytarg.pl)  
[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- CPV 45231110-9 Układanie rurociągów.
- CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów.
- CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
- CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.
- CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
- CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
- CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
- CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.
- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
- CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
- CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

polegającą na wykonaniu robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonania przyłączy do budynków przy ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu – zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego postępowania.

- 1) Budynek mieszkalny, zlokalizowany przy ul. Ku Studzionkom 35, dz. ewid. nr 12756/1, obręb 0001 Nowy Targ.
- 2) Budynek mieszkalny, zlokalizowany przy ul. Ku Studzionkom 38, dz. ewid. nr 12869/1, obręb 0001 Nowy Targ.

Miejscem włączenia jest istniejące zakończenie sieci ciepłowniczej DN50 na ul. Ku Studzionkom – zawory odcinające w studni ciepłowniczej. Główna sieć rozdzielcza to sieć preizolowana o średnicy DN50 i DN40 zakończona przyłączami DN25 do budynków przy ul. Ku Studzionkom 35 i 38.

**UWAGA! Wykonawca powinien zakończyć przyłącz zaworami odcinającymi do wspawania. Wykonanie węzła ciepłowniczego nie jest objęte zakresem zapytania ofertowego.**

Zakres rzeczowy dla wykonania zadania obejmuje:

- 1) dokonanie wszelkich niezbędnych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytego wykonania robót w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, powiadomień i innych decyzji administracyjnych, oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń przed rozpoczęciem realizacji inwestycji,
- 2) zakup i dostawa wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) ustanowienie i zatrudnienie kierownika budowy – posiadającego odpowiednie do wykonywanych robót, wymagane prawem uprawnienia – na cały czas trwania budowy,
- 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz geologicznej w niezbędnym zakresie,
- 5) prowadzenie dziennika budowy,
- 6) roboty ziemne, w tym demontaż nawierzchni utwardzonej i wykonanie wykopów,

---

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- 7) roboty technologiczne związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego (montaż elementów preizolowanych wraz z instalacją alarmową zawilgocenia oraz wykonanie złącz mufowych),
- 8) wykonanie połączenia przyłącza z istniejącą siecią ciepłowniczą,
- 9) wykonanie prób ciśnieniowych oraz badań odbiorowych,
- 10) zasypanie wykopów z zagęszczeniem zasyпки piaskowej i gruntu rodzimego, odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu robót. Należy uzyskać od władających terenem oświadczenie o odbiorze terenu po wykonanych robotach,
- 11) roboty odtworzeniowe terenu i budynków, w tym odtworzenie terenu nie będącego terenem budowy, a związanego z tymi robotami do stanu przed rozpoczęciem prac,
- 12) utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- 13) organizację i utrzymanie zaplecza budowy,
- 14) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy,
- 15) pokrycie we własnym zakresie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji,
- 16) pokrycie we własnym zakresie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz transportu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją zadania,
- 17) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
- 18) dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym także inwentaryzację geodezyjną powykonawczą według wymagań Zamawiającego – o ile będzie konieczna.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- 1) dokumentacja projektowa powykonawcza tj. projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- 2) dokumentacja geodezyjna powykonawcza – wg zaleceń Zamawiającego,
- 3) potwierdzenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
- 4) aprobaty i certyfikaty na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń,
- 5) protokoły odbiorów technicznych częściowych,
- 6) protokoły z wykonania prób szczelności i płukania przyłączy,
- 7) raporty z inspekcji nieniszczących badań połączeń spawanych,
- 8) protokół sprawdzenia jakości połączeń alarmowych i sprawności systemu alarmowego wraz z wydrukiem przebiegu sygnału i schematem alarmu,
- 9) protokoły odbioru kolizji sieci ciepłowniczej z innymi sieciami (podpisane przez zarządców sieci),
- 10) oświadczenia właścicieli (zarządców) terenów o przywróceniu do porządku terenów zajmowanych na czas budowy,
- 11) dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej,
- 12) inne dokumenty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty robót towarzyszących. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za zajęcie terenu w celu wykonania zadania.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

**Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę – koszt materiałów, należy przewidzieć i ująć w cenie złożonej oferty.**

Zamawiający wymaga aby zadanie zostało wykonane z rur preizolowanych z izolacją spełniającą warunek dotyczący maksymalnego wskaźnika przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego, który powinien być mniejszy bądź równy 0,028 W/m\*K (przed i po starzeniu) w odniesieniu do średniej temperatury izolacji  $t=50^{\circ}\text{C}$ , rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną, która skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z pianki PUR zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 253.

Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych muszą pochodzić z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowanych, a data ich produkcji nie może być starsza niż 2021 rok.

Wykonawca dostarcza pełną dokumentację dla wszystkich materiałów i komponentów zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. deklaracji zgodności, certyfikaty, protokoły odbioru w zakresie jakości i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenie do stosowania na terenie RP, wymagana jest 1 kopia takiej dokumentacji.

Wykonawca odpowiada materialnie za materiały na plac budowy i w przypadku kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów.

Czynności nie wymienione w ww. wykazie, a konieczne do prawidłowego wykonania, uruchomienia, funkcjonowania i odbioru przyłączy do budynków przy ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu – uważa się za włączone w zakres robót i objęte ceną ryczałtową.

## **5. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy nie wcześniej niż 18.04.2022r. Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.07.2022 r. (część wykonawcza – zakończenie prac w terenie do przywróceniu terenu do stanu początkowego po wykonaniu sieci ciepłowniczej).

Ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na 31.08.2022 r.

**W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które mogą spowodować opóźnienie w uzyskaniu decyzji pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania może ulec wydłużeniu o czas równy trwaniu tych okoliczności.**

## **6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

d) nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

Z treści załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.

## **7. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty – na potwierdzenie ogólnych warunków udziału w postępowaniu.**

Oferta musi zawierać:

- a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru załącznik nr 2
- b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym wg. wzoru załącznik nr 3

Na potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia oraz dostępu do potencjału technicznego i oraz osób zdolnych do wykonania zadania:

- c) Oświadczenie wg załącznika nr 4 o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania w tym:
  - Osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z przedłożeniem poniższych zaświadczeń:
    - Kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
    - Dokument potwierdzający aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenie składek członkowskich.
  - Wykaz osób wykonujących roboty związane z mufowaniem, przeszkolonymi w zakresie mufowania, w zastosowanej przez Wykonawcę technologii rur preizolowanych;
  - Wykaz osób wykonujących roboty związane ze spawaniem wraz z załączeniem certyfikatu uprawniającego do spawania w planowanej do zastosowania metodzie spawania;
- d) Wykaz minimum 1 roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na wykonaniu budowy/przebudowy/remontu sieci/przyłącza ciepłowniczego w systemie rur preizolowanych, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z tym, że Zamawiający wymaga by robota zawarta w wykazie miała wartość nie mniejszą niż 200 000 PLN netto, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
- e) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC na prace budowlane w wysokości minimum 200 000 PLN – wg wzoru załącznik nr 6.
- f) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO – wg wzoru załącznik nr 9.

- g) Certyfikaty i aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie przez planowane do zastosowania materiały parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

### **8. Informacje na temat wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty**

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie o cenę lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- a) oferentów, którzy w ciągu 3 ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując lub wykonując nienależycie zamówienie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które oferent nie ponosi odpowiedzialności,
- b) oferentów w stosunku do których otwarto upadłość lub których upadłość ogłoszono,
- c) oferentów którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- d) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
- e) Innych Oferentów, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może odrzucić ofertę gdy:

- a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- d) oferent nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

**9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

- a) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zapytania ofertowego”, kierując swoje zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ich wpłynięcia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści „Zapytania ofertowego” wpłynął do Zamawiającego nie później niż 3 (trzech) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści „Zapytania ofertowego”, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił „Zapytanie ofertowe” ([www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)).
- b) Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
- c) Jeżeli oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- d) Pytania należy kierować:
  - w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego,
  - pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecnowytarg.pl
- e) Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do godziny 15.00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
- f) Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt. powyżej, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia.
- g) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów „Zapytania ofertowego” udzielane przez osoby nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą.
- h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w dowolnym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści „Zapytania ofertowego”. Dokonaną zmianę treści „Zapytania ofertowego”, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił „Zapytanie ofertowe” ([www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)).
- i) Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  - Dawid Hyc – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. (18) 266 23 82, wew. 42; codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

**10. Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



## **11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotu postępowania**

- a) Ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
- b) Zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
- c) Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

## **12. Opis sposobu przygotowania oferty**

- a) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
- b) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Zapytania ofertowego”.
- c) Wraz z Formularzem oferty winny być złożone:
  - **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
  - **Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców** wspólnie ubiegających się o przedmiot postępowania lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
  - **dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego**
- d) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym(i) pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.
- e) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.
- f) Wymaga się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
- g) Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.
- h) Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami „Zapytania ofertowego”.
- i) Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:



## Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 1  
34-400 Nowy Targ*

oraz opisane:

**Oferta** – dotyczy Zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą:  
**Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej i budowy przyłączy do budynków  
przy ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu**

Postępowanie znak 03/ZO/2022

Nie otwierać przed dniem 10.03.2022 r., godz. 13:15

j) Zmiana oraz wycofanie oferty:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno spełniać wymagania, jak dla oferty (zgodnie z powyższym pkt.), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z powyższym pkt), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

### 13. Miejsce i termin składania ofert

- Oferta winna być złożona w terminie do dnia **10.03.2022 r. do godziny 13:00**.
- Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie (z wyłączeniem sobót) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, w formie pisemnej na adres: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ**.
- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na jej złożenie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

### 14. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu **10.03.2022 r., godz. 13:15**

### 15. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie

- Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
- Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, oraz

---

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

## Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy.

- c) W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
- d) Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

### 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenie tych kryteriów

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

**- najniższa cena - 100 pkt**

Ilość punktów zostanie obliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto (w zł) spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{cena brutto badanej oferty (w zł)}} \times 100$$

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) wyszczególnioną w formularzu ofertowym dla całości zadania.

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pozyskanych punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

### 17. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.
2. Wadium zostanie wniesione przez Wykonawców w jednej z następujących form:
  - a) W pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. nr 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001,
  - b) w poręczeniach bankowych,
  - c) w gwarancjach bankowych,
  - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium w formach niepieniężnych należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, przy ul. Powstańców Śląskich 1,
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:
  - a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
  - c) kwotę gwarancji,
  - d) termin ważności gwarancji,
  - e) Zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej, bezwarunkowej i na pierwsze wezwanie

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- Zamawiającego zapłaty kwoty gwarancji w przypadku gdy Wykonawca którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,
  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
  6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się :
    - a) w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
    - b) w formie niepieniężnej – złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
  7. Wadium zostanie zwrócone jeżeli:
    - a) upłynął termin związania ofertą,
    - b) zawarto umowę w sprawie zamówienia,
    - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
  8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy podany w ofercie. Wadium wniesione w formie niepieniężnej, Zamawiający zwraca pocztą za potwierdzeniem odbioru dokumentu.

## **18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

Zamawiający po wyborze oferty nie będzie wymagał dopełnienia dodatkowych formalności w celu zawarcia umowy. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

## **19. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów**

- a) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta ze względów formalnych będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku pełnomocnictwa – umocowanie do czynności objętej pełnomocnictwem, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- b) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jak i złączonych do oferty dokumentów.

- c) Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

## **20. Płatności, warunki gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania robót**

### **Płatność:**

- a) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie odbiór prac objętych Przedmiotem Umowy, dokonany przez Strony umowy, oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. Formą wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany na podstawie wizji terenowej, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbioru częściowego.
- b) Podstawą do dokonania odbioru końcowego są następujące protokoły odbioru częściowego:
- protokół przekazania terenu i placu budowy,
  - protokół odbioru wykopów wraz z podsypką,
  - protokół odbioru sieci wraz z robotami spawalniczymi,
  - protokół z przeprowadzenia płukania sieci i próby ciśnieniowej,
  - protokół odbioru wykonania muf,
  - protokół odbioru wykonania zasypki,
  - protokół odbioru wykonania odtworzenia terenu do stanu poprzedniego,
  - protokół badania reflektometrycznego instalacji alarmowej.

### **Gwarancja:**

- a) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na użyte materiały i zainstalowane urządzenia.
- b) Na wykonane roboty i materiały Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy.
- c) Na materiały dostarczone przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji, nie krótszej niż 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest wydać dokumenty gwarancyjne dostarczonego materiału.
- d) Gwarancja jakości na roboty i na dostarczone materiały rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
- e) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót powinien posiadać.
- f) Uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót.
- g) Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wykonanych robót i dostarczonych materiałów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej.

- h) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i lub rękojmi również po upływie terminów określonych w niniejszej umowie i prawem, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu, a nie została ona usunięta.
- i) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich wad i usterek, które powstaną w okresie gwarancji lub rękojmi w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki.
- j) Nie usunięcie w terminie przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych robot innemu wykonawcy, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca.
- k) Do wbudowania dopuszcza się materiały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

- a) Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto. Wykonawca w terminie do daty podpisania umowy wpłaci na konto Zamawiającego 5 % ceny brutto. 30% zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zatrzymane na czas gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
- b) Zabezpieczenie Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank Ochrony Środowiska S. A. nr 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001.
- c) Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej z klauzulą natychmiastowej wymagalności lub gwarancji ubezpieczeniowej z podobną klauzulą.
- d) Po zakończeniu prac potwierdzonych protokołem odbioru końcowego na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość zamiany zabezpieczenia wpłaconego gotówką, na gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową.
- e) W przypadku należytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
  - 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu - Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy,
  - 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**21. Wzór umowy**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

**22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

- 1. Wobec treści zapytania ofertowego, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy Procedury, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może wnieść odwołanie do Zamawiającego (kierowane do Prezesa Zarządu) w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć

---

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
  - a) Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  - b) W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści zapytania ofertowego Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
  - c) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia.
  - d) W przypadku wniesienia odwołania po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawców, zawiesza się równocześnie dalszy tok postępowania.
  - e) Zamawiający rozstrzyga odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
  - f) Rozstrzygnięcie odwołania przez Zamawiającego jest ostateczne.

### **23. Informacja dotyczące podwykonawców**

Zamawiający nie dopuszcza zlecenie zamówienia podwykonawcy.

### **24. Prawa zamawiającego**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
- b) unieważnienia postępowania,
- c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty,
- d) dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,
- e) odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,
- f) zmiany zakresu zamówienia

### **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania.
5. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.
6. Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC.
7. Załącznik nr 7 – Projekt techniczny: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ku Studzionkom 35 i 38 w Nowym Targu
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy.
9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie RODO.