

Nowy Targ, 24 marca 2022 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 04/ZO/2022 na zakup i dostawę kotła gazowo-olejowego o mocy 4,5 MWt dla inwestycji „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.”.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 11.1. Zapytania ofertowego 04/ZO/2022 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

- 1. Proszę o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 6.04.2022 godz. 13 Panująca sytuacja polityczna powoduje problemy z potwierdzeniem terminów dostaw i cen poddostawców.?*
- 2. Proponuje zmianę wielkości monitora obsługowego na szafie kotła z min 8”na min 7” Niestety na całym światowym rynku monitorów dotykowych Siemens nie może potwierdzić dostawy monitorów 9”,dostępne są tylko monitory 7”. Nie ma to wpływu na pracę, diagnostykę i obsługę kotła*

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 6.04.2022r. na godz. 13:00. Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 29.03.2022r. z godz. 13:00 na 01.04.2022r. na godz. 13:00. Nowy termin składania ofert to 01.04.2022r. do godz. 13:00. Termin otwarcia ofert to 01.04.2022r. o godz. 13:15.**
- 2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej min. 7”.**

Zamawiający nie wprowadza ujednoliconej wersji Zapytania Ofertowego i Specyfikacji Technicznej zawierającej powyższe zmiany.

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**