

Nowy Targ, 10 sierpnia 2022 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 11/ZO/2022 na prace budowlane i montażowe dla zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1”.*

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. *Prace budowlane i montażowe dla zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1”* udziela wyjaśnienia treści przedmiotu zamówienia w zakresie określonym poniżej, przedstawiając treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz w związku z przedmiotowymi wyjaśnieniami dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego.

Pytania:

1. Jaki jest zakres przebudowy wodociągu i czy Zamawiający ma projekt w tym zakresie? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
2. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. h) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: "h) częściowe roboty wykończeniowe niezbędne dla uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania.
3. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. i) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: "i) montaż kotła gazowo-olejowego (dostawa poza zakresem Wykonawcy) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i układem sterowania w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania.
4. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. j) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: "j) montaż w obrębie budynku kotłowni tymczasowej instalacji: termo-hydraulicznej, wentylacyjnej, gazowej, olejowej, elektrycznej i AKPiA w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania. **Czy tymczasowa instalacja ma ona być częścią docelowej instalacji, czy ma to być dodatkowa instalacja, którą należy zdemontować po wykonaniu instalacji docelowej?**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowyartg.pl

www.mpecnowyartg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

5. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. k) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: "k) przebudowa i adaptacja budowlana części technicznej istniejącego budynku węzła ciepłowniczego w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania.
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 19.08.2022r. (tj. piątek). Swoją prośbę motywujemy złożonością tematu oraz okresem urlopowym, który wpływa na dłuższy czas oczekiwania na oferty składowe, które są nam niezbędne do wyceny. Chcielibyśmy Państwu przedstawić jak najbardziej rzetelną i kompleksową ofertę, spełniającą wszystkie Państwa wymogi, dodatkowy czas będzie w tym bardzo pomocny i z pewnością z korzyścią dla Państwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zgodnie z udostępnioną w postępowaniu dokumentacją projektową zakłada się, że istniejący przyłącz wodociągowy nie ulega zmianie. Zakłada się bowiem, że przyłącz wodociągowy jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym zakresie, tj. poniżej strefy przemarzania gruntu, która na terenie miasta Nowy Targ wynosi minimum -1,20 p.p.t. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji w trakcie robót przygotowawczych (Etap 0) wykona zabezpieczenie istniejącej rury wodociągowej za pomocą rury dwudzielnej skręcanej stalowej o średnicy co najmniej DN100 na długości co najmniej $L = 6$ m. Zamawiający w ramach uzupełnienia – prześle do wszystkich uczestników postępowania materiały określające wytyczne wykonania prac w tym zakresie.
2. Zamawiający w podetapie EI-1 wymaga wykonania tylko tych robót wykończeniowych, które są nie możliwe do wykonania po zabudowie kotła i instalacji technologicznych oraz pomocniczych, bez narażania ww. elementów na zniszczenie i nieprawidłową pracę wszystkich urządzeń w okresie sezonu grzewczego 2022/23. Wykonawca przed przystąpieniem do prac sam określi i przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania i zatwierdzenia zakres niezbędnych prac wykończeniowych biorąc pod uwagę, w tym zakresie własne doświadczenie oraz możliwości techniczne i zasobowe.
3. Zakres dostawy urządzeń, typy urządzeń i lokalizacja ich zabudowy wchodzących w zespół kotła zostały przedstawione w udostępnionej dokumentacji projektowej. Wykonawca we własnym zakresie określi zakres niezbędnych do wykonania prac montażowych w porozumieniu z dostawcą kotła, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie kotła przed 31 grudnia 2022 roku. Należy założyć, że kocioł będzie mógł być użytkowany w trybie pracy regulacji ręcznej przy nadzorze obsługi Zamawiającego.
4. Zamawiający w udostępnionej dokumentacji projektowej przedstawił docelowy sposób wykonania wszystkich robót, w tym instalacji technologicznych i pomocniczych. W postępowaniu przetargowym Zamawiający zamieścił również harmonogram wykonywania prac, w którym określił, że jeśli to będzie niezbędne należy wykonać również instalacje tymczasowe. Wykonawca na etapie przystępowania do realizacji prac przedstawi własny harmonogram, w którym określi kolejność wykonywanych prac wraz ze szczegółowym zakresem

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

i podziałem na etapy i podetapy z uwzględnieniem własnych doświadczeń i zasobów zapewniając jednak o osiągnięciu gotowości uruchomienia kotła gazowego, jako osiągnięcia wymaganego postępowaniem przetargowym kamienia milowego.

Jeśli ocena własnego potencjału Wykonawcy nie pozwala na wykonanie docelowego kształtu instalacji, należy wykonać część instalacji jako tymczasowych, które po wykonaniu instalacji docelowej należy zdemontować.

5. Zakres prac związanych z realizacją przebudowy i adaptacji budowlanej części technicznej istniejącego budynku węzła ciepłowniczego (pomieszczenia 1.13, 1.14 i 1.15) wymaga wykonania co najmniej:

- wyburzenia istniejących ścian działowych,
- demontaż istniejących drzwi,
- zamurowanie otworów okiennych,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym między innymi:
 - zabudowę studni odwodnieniowej Skw-1,
 - wykonanie instalacji kanalizacji,
 - wykonanie wpustów Wp-5, Wp-6, Wp-7, Wp-8, Wp-9,
- wykonanie nowej posadzki żywicznej o odporności temperaturowej $t_{\max}=90^{\circ}\text{C}$,
- zabudowanie drzwi p.poż. 90x200 EI60S200 prowadzących z klatki schodowej,
- wykonanie przejść instalacyjnych w przegrodach EI120.

6. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.08.2022 r. do godz. 14:00.

W związku ze zmianą terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w poniższym zakresie:

1. Modyfikacji ulega pkt. 10 ppkt. 10.9. Zapytania ofertowego

Zapis przed zmianą:

Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

oraz opisane:

Prace budowlane i montażowe dla zadania:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.”

Postępowanie znak 11/ZO/2022

Nie otwierać przed dniem 12.08.2022 r., godz. 13:15



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

Zapis po zmianie:

Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ*

oraz opisane:

*Prace budowlane i montażowe dla zadania:
„Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.”*

Postępowanie znak 11/ZO/2022

Nie otwierać przed dniem 17.08.2022 r., godz. 14:15

2. Modyfikacji ulega pkt. 15 ppkt. 15.1. Zapytania ofertowego

Zapis przed zmianą:

Oferta winna być złożona w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 13:00.

Zapis po zmianie:

Oferta winna być złożona w terminie do dnia 17.08.2022 r. do godziny 14:00.

3. Modyfikacji ulega pkt. 15 ppkt. 15.4. Zapytania ofertowego

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 13:15. Otwarcie ofert jest jawne.

Zapis po zmianie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 14:15. Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający nie wprowadza ujednoliconej wersji Zapytania Ofertowego zawierającej powyższe zmiany.

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001