



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

Postępowanie znak 09/ZO/2022

Nowy Targ, 8 lipca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

zaprasza do złożenia oferty na:

Zaprojektowanie oraz wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków przy pl. Słowackiego i ul. Szaflarskiej oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego w Nowym Targu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytag.pl

www.mpecnowytag.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-001-02-50
REGON: 490761831
KRS: 0000043037

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o. o., obowiązującego u Zamawiającego, zwanego dalej *Regulaminem*.

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Zapytania ofertowego, stosuje się przepisy *Regulaminu* lub *Kodeksu Cywilnego*.

3. Określenie sposobu uzyskania dokumentacji

Zamawiający udostępnia Zapytanie Ofertowe na stronie internetowej www.mpecnowytag.pl.

Zapytanie ofertowe wraz ze wszystkimi załącznikami można:

- 1) otrzymać na adres poczty e-mail lub odebrać w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego:
 - Dawid Hyc – nr tel: 18 266 23 82 wew. 42, e-mail: d.hyc@mpecnowytag.pl
 - Ryszard Worwa - nr tel: 18 266 23 82 wew. 37, e-mail: r.worwa@mpecnowytag.pl
- 2) otrzymać pocztą po wcześniejszym przesłaniu zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego usługę określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako:

- CPV 71200000 Usługi architektoniczne i podobne;
- CPV 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów;
- CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania;
- CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych.
- CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
- CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.
- CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.
- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
- CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
- CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
- CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
- CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
- CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ
tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytag.pl
www.mpecnowytag.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

- CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
- CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.
- CPV 45231110-9 Układanie rurociągów.
- CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów.
- CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
- CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.
- CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.
- CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
- CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
- CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.
- CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
- CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
- CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

polegającą na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wykonaniu robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie przyłączy ciepłowniczych do budynków położonych przy pl. Słowackiego i ul. Szaflarskiej w Nowym Targu wymienionych poniżej:

- 1) pl. Słowackiego 1 – dz. ewid. nr 11098, obręb 0001 Nowy Targ;
- 2) pl. Słowackiego 2 – dz. ewid. nr 11097, obręb 0001 Nowy Targ;
- 3) ul. Szaflarska 75 – dz. ewid. nr 12815/7, obręb 0001 Nowy Targ;
- 4) ul. Szaflarska 79 – dz. ewid. nr 12816/2, 12861/3, 13044/1, obręb 0001 Nowy Targ.

oraz wykonaniu robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych oraz dokumentacji powykonawczej w zakresie przyłącza ciepłowniczego do budynku:

- 5) ul. Bolesława Wstydlivego 8 – dz. ewid. nr 12630, obręb 0001 Nowy Targ

Lokalizację przyłączanych budynków przedstawiono na **Załączniku nr 10**.

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zweryfikuje miejsca wejścia sieci ciepłowniczej do przyłączanych obiektów oraz lokalizację pomieszczeń węzła ciepłego. Parametry projektowanej sieci muszą być dostosowane do dalszej rozbudowy i realizacji dostaw ciepła do odbiorców.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego dla budynku przy ul. Bolesława Wstydlivego 8 jest wyłączone z zakresu niniejszego zapytania ofertowego - dokumentację projektową dostarczy Zamawiający.

Wykonawca powinien doprowadzić przyłącz do pomieszczenia węzła ciepłego. Zawory odcinające powinny być zlokalizowane w pomieszczeniu węzła oraz po przejściu przez przegrodę zewnętrzną budynku. Odcinek przyłącza ciepłowniczego wewnątrz budynku należy wykonać z elementów stalowych w izolacji z elementów niepalnych. Wykonanie węzła ciepłowniczego nie jest objęte zakresem zapytania ofertowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowyrtarg.pl

www.mpecnowyrtarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

Zakres dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, powinien obejmować:

- 1) aktualną mapę do celów projektowych (dla zakresu wykonania przyłączy na ul. Szaflarskiej, mapę do celów projektowych dla zakresu wykonania przyłączy na pl. Słowackiego Zamawiający przekaze Wykonawcy),
- 2) projekt budowlano – wykonawczy 5 egz. + wersja elektroniczna,
- 3) przedmiary robót 2 egz. + wersja elektroniczna,
- 4) kosztorys inwestorski 2 egz. + wersja elektroniczna,
- 5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2 egz. + wersja elektroniczna.

W ramach prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca:

- 1) uzyska aktualne mapy do celów projektowych (dla zakresu wykonania przyłączy na ul. Szaflarskiej, mapę do celów projektowych dla zakresu wykonania przyłączy na pl. Słowackiego Zamawiający przekaze Wykonawcy);
- 2) na podstawie wytycznych Zamawiającego oraz w porozumieniu z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego wykona kompletną wielobranżową dokumentację projektową budowlano-wykonawczą umożliwiającą realizację przyłącza sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz jej późniejsze uruchomienie, wraz z uzyskaniem wszystkich potrzebnych dokumentów (map, warunków, uzgodnień, decyzji, zgód, itp.) w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
- 3) uzyska wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i opinie (w tym uzyskanie pozytywnej opinii konserwatora zabytków - teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej i objęty jest nadzorem konserwatora zabytków), uzyskanie pozytywnej opinii w „Protokole z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”);
- 4) jeżeli będzie konieczne, to w uzgodnieniu z Zamawiającym zaprojektuje i wykona przekładki uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ewentualnie innych obiektów zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela tego uzbrojenia i pod jego nadzorem,
- 5) zaprojektuje i wykona inne roboty konieczne dla właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 6) uzyskana prawomocną decyzję pozwalającą zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile będzie to konieczne (prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę),
- 7) pełnił będzie funkcję nadzoru autorskiego do dnia odbioru końcowego wykonywanych prac budowlanych realizowanych na podstawie powyższej dokumentacji.

Projektant ze strony Wykonawcy reprezentował będzie Zamawiającego przy załatwianiu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wynikających z procesu projektowania w oparciu o pisemne upoważnienie.

W ramach dokumentacji projektowej należy zaprojektować wszelką armaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania projektowanej rozbudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Wykonawca opracuje:

- 1) projekty budowlano-wykonawcze, zgodnie z:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowyrtarg.pl

www.mpecnowyrtarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.),
 - b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm),
 - c) obowiązującymi w Polsce normami technicznymi, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, innymi normami i przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu postępowania,
 - d) warunkami technicznymi do projektowania sieci ciepłowniczych MPEC Nowy Targ stanowiącymi załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego,
- 2) kosztorysy inwestorskie metodą szczegółową wraz z przedmiarem robót zgodny z:
- a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Kompletne dokumentacje projektowe powinny być wykonane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w programach pozwalających na ich edycję przez Zamawiającego tj. rysunki należy sporządzić w plikach DWG, a opracowania tekstowe w plikach DOC i XLS, ponadto Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację w wersji PDF.

Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego i będzie za nią odpowiedzialny. Dokumentacja zostanie przygotowana przez wykwalifikowanych specjalistów, będących inżynierami lub innymi fachowcami spełniającymi kryteria podane w wymaganiach Zamawiającego.

Wykonawca wykaże, że on sam, jego specjaliści oraz podwykonawcy mają doświadczenie i zdolności konieczne do wykonania prac projektowych. Wykonawca zobowiąże się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w spotkaniach z Zamawiającym celem omawiania stopnia zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia (1 raz w tygodniu).

Zasady odbioru dokumentacji projektowej

- 1) Miejscem odbioru dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej będzie siedziba Zamawiającego.
- 2) Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń z prawomocnym dokumentem pozwalający zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ile uzyskanie takiego dokumentu będzie konieczne.
- 3) Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- 4) Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag i zastrzeżeń będzie stanowił podstawę uznania prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej.

Prawa autorskie

Dokumentacja z chwilą jej przekazania staje się własnością Zamawiającego. Z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia za projekt na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do utworu na następujących polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie zmian do utworu bez względu na technikę;
- 2) obrót oryginałem lub egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono (w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału lub egzemplarzy);
- 3) inne rozpowszechnianie utworu, tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- 4) korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres rzeczowy dla wykonania przyłączy ciepłowniczych obejmuje:

- 1) dokonanie wszelkich niezbędnych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytego wykonania robót w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, powiadomień i innych decyzji administracyjnych oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń przed rozpoczęciem realizacji inwestycji,
- 2) zakup i dostawa wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 3) ustanowienie i zatrudnienie kierownika budowy – posiadającego odpowiednie do wykonywanych robót, wymagane prawem uprawnienia – na cały czas trwania budowy,
- 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz geologicznej w niezbędnym zakresie,
- 5) prowadzenie dziennika budowy,
- 6) roboty ziemne, w tym demontaż nawierzchni utwardzonej i wykonanie wykopów,
- 7) wykonanie przekładek uzbrojenia terenu i innych robót koniecznych dla właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
- 8) roboty technologiczne związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego (montaż elementów preizolowanych wraz z instalacją alarmową zawilgocenia oraz wykonanie złączy mufowych),
- 9) roboty technologiczne wewnątrz budynku (montaż elementów niepreizolowanych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie izolacji i osłon),
- 10) wykonanie połączenia przyłącza z istniejącą siecią ciepłowniczą,
- 11) wykonanie prób ciśnieniowych oraz badań odbiorowych,
- 12) zasypanie wykopów z zagęszczeniem zasyпки piaskowej i gruntu rodzimego, odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu robót. Należy uzyskać od władających terenem oświadczenie o odbiorze terenu po wykonanych robotach,
- 13) roboty odtworzeniowe terenu i budynków, w tym odtworzenie terenu nie będącego terenem budowy, a związanego z tymi robotami do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
- 14) utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- 15) organizację i utrzymanie zaplecza budowy,
- 16) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych oraz zaplecza budowy,
- 17) pokrycie we własnym zakresie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji,
- 18) zapewnienie według własnych potrzeb wody i energii elektrycznej oraz pokrycie we własnym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

zakresie kosztów transportu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją zadania,

- 19) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną,
- 20) dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym także inwentaryzację geodezyjną powykonawczą według wymagań Zamawiającego – o ile będzie konieczna.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

- 1) dokumentację projektową powykonawczą tj. projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- 2) dokumentację geodezyjną powykonawczą,
- 3) potwierdzenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej,
- 4) aprobaty i certyfikaty na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń,
- 5) protokoły odbiorów technicznych częściowych,
- 6) protokoły z wykonania prób szczelności i płukania przyłączy,
- 7) raporty z inspekcji nieniszczących badań połączeń spawanych,
- 8) protokół sprawdzenia jakości połączeń alarmowych i sprawności systemu alarmowego wraz z wydrukiem przebiegu sygnału i schematem alarmu,
- 9) protokoły odbioru kolizji sieci ciepłowniczej z innymi sieciami (podpisane przez zarządców sieci),
- 10) oświadczenia właścicieli (zarządców) terenów o przywróceniu do porządku terenów zajmowanych na czas budowy,
- 11) dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej,
- 12) inne dokumenty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty robót towarzyszących. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za zajęcie terenu w celu wykonania zadania.

Roboty należy wykonać przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę – koszt materiałów, należy przewidzieć i ująć w cenie złożonej oferty.

Sieć ciepłownicza wykonana z elementów preizolowanych

Zamawiający wymaga aby sieć ciepłownicza została wykonana z rur preizolowanych z izolacją spełniającą warunek dotyczący maksymalnego wskaźnika przewodności cieplnej dla zespołu rurowego, który powinien być mniejszy bądź równy $0,028 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ (przed i po starzeniu) w odniesieniu do średniej temperatury izolacji $t=50^{\circ}\text{C}$, rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną, która skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z pianki PUR zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 253.

Wszystkie materiały dla systemu rur preizolowanych muszą pochodzić z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowanych, a data ich produkcji nie może być starsza niż 2022 rok.

Sieć ciepłownicza wykonana z elementów niepreizolowanych (w tym sieć ciepłownicza wewnątrz budynku)

Powierzchnie elementów niepreizolowanych należy oczyścić wg punktu 3 normy PN-EN ISO 8501, a w szczególności wykonać odtłuszczenie i odrdzewienie. Powierzchnie pokryć dwoma warstwami farby

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

do zabezpieczania rurociągów ciepłowniczych o grubości minimum 50 µm każda. Farba musi być odporna na działanie temperatury do 150°C. Po zabezpieczeniu antykorozyjnym należy przystąpić do izolacji termicznej rurociągów i armatury. **Izolację wykonać z materiałów niepalnych np. wełna mineralna i wykonać osłony z blachy stalowej ocynkowanej.** Płaszcz blaszany na krawędziach wzdłużnych i czołowych musi posiadać przetłoczenia zapewniające zwiększoną szczelność – dopuszcza się inne rozwiązania gwarantujące szczelność połączeń poszczególnych elementów izolacji. Do połączeń poszczególnych elementów należy stosować nity samozrywalne ze stali nierdzewnej o średnicy nie mniejszej niż 4 mm, w rozstawie nie większym niż co 12 cm. Data produkcji wszystkich elementów nie może być starsza niż 2022 rok.

Wykonawca dostarczy pełną dokumentację dla wszystkich materiałów i komponentów zabudowywanych w trakcie realizacji zadania, tj. deklaracji zgodności, certyfikaty, protokoły odbioru w zakresie jakości i inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenie do stosowania na terenie RP, wymagana jest 1 kopia takiej dokumentacji.

Wykonawca odpowiada materialnie za materiały na plac budowy i w przypadku kradzieży, zgubienia lub uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów.

Czynności nie wymienione w ww. wykazie, a konieczne do prawidłowego zaprojektowania, wykonania, uruchomienia, funkcjonowania i odbioru przyłączy do sieci ciepłowniczej budynków przy pl. Słowackiego, ul. Szaflarskiej i ul. Bolesława Wstydliego w Nowym Targu – uważa się za włączone w zakres robót i objęte ceną ryczałtową.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku pojawienia się dodatkowych Odbiorców zainteresowanych przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w obrębie wykonywanych przyłączy sieci ciepłowniczej.

5. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- 1) część projektowa – **do 30.09.2022r.**
- 2) część wykonawcza – ul. Bolesława Wstydliego 8 – zakończenie prac w terenie do przywróceniu terenu do stanu początkowego po wykonaniu sieci ciepłowniczej – **do 30.09.2022r.**
- 3) część wykonawcza – pl. Słowackiego 1 i 2, ul. Szaflarska 75 i 79 - zakończenie prac w terenie do przywróceniu terenu do stanu początkowego po wykonaniu sieci ciepłowniczej – **do 30.11.2022 r.**
- 4) ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na **31.12.2022 r.**
- 5) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które mogą spowodować opóźnienie w uzyskaniu decyzji pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania może ulec wydłużeniu o czas równy trwaniu tych okoliczności.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytag.pl

www.mpecnowytag.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie określa niniejszego warunku,
- 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt 7 Zapytania ofertowego,
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa niniejszego warunku,
- 4) nie podlegania wykluczeniu z postępowania – zgodnie z pkt 8 Zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wyszczególnionych w **pkt 7** niniejszego zapytania ofertowego. Z treści załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania nie podlegania wykluczeniu z postępowania

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - **załącznik nr 2**
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - **załącznik nr 3**
- 3) Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania (**załącznik nr 4**) w tym:
 - a) Osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z przedłożeniem poniższych zaświadczeń:
 - Kopia uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - Dokument potwierdzający aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenie składek członkowskich.
 - b) Osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z przedłożeniem poniższych zaświadczeń:
 - Kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - Dokument potwierdzający aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego oraz opłacenie składek członkowskich.
 - c) Osób wykonujących roboty związane z mufowaniem, przeszkolonymi w zakresie mufowania, w zastosowanej przez Wykonawcę technologii rur preizolowanych;

- d) Osób wykonujących roboty związane ze spawaniem wraz z załączeniem certyfikatu uprawniającego do spawania w planowanej do zastosowania metodzie spawania;
- 4) Wykaz wykonanych robót celem wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (**załącznik nr 5**) tj:
- a) minimum 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy/przebudowy/remontu sieci/przyłącza ciepłowniczego w systemie rur preizolowanych, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu, że te roboty zostały prawidłowo ukończone, z tym, że Zamawiający wymaga by robota zawarta w wykazie miała wartość nie mniejszą niż 150 000 PLN netto;
- b) minimum 1 dokumentacji projektowej obejmującej swoim rodzajem i zakresem dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia tj. opracowanie projektu budowlanego lub wykonawczego dla potrzeb budowy/przebudowy/remontu sieci/przyłączy ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych oraz załączeniem dokumentu, że te roboty zostały prawidłowo ukończone.
- 5) Referencje dla wykazanych w załączniku nr 5 wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektowych.

8. Informacje na temat wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie o cenę lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – **załącznik nr 3**.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:

- 1) którzy w ciągu 3 ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując lub wykonując nienależycie zamówienie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- 2) w stosunku do których otwarto upadłość lub których upadłość ogłoszono,
- 3) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- 4) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

5) Innych Oferentów, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający może odrzucić ofertę gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 4) Wykonawca nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 1) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Zapytania ofertowego”, kierując swoje zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia ich wpłynięcia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści „Zapytania ofertowego” wpłynął do Zamawiającego nie później niż 3 (trzech) dni przed terminem składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści „Zapytania ofertowego”, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił „Zapytanie ofertowe” (www.mpecnowytarg.pl).
- 2) Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
- 3) Jeżeli oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 4) Pytania należy kierować:
 - a) w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego,
 - b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecnowytarg.pl
- 5) Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 07.00 do godziny 15.00 z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
- 6) Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną w dni świąteczne i poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi w pkt. powyżej, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia.
- 7) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów „Zapytania ofertowego” udzielane przez osoby nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą.
- 8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w dowolnym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści „Zapytania ofertowego”. Dokonaną zmianę treści „Zapytania ofertowego”, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej na której udostępnił „Zapytanie ofertowe” (www.mpecnowytarg.pl).
- 9) Pracownikami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- a) Dawid Hyc – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. (18) 266 23 82, wew. 42; codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
- b) Ryszard Worwa – sprawy związane z przedmiotem zamówienia – tel. (18) 266 23 82, wew. 37; codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.

10. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotu postępowania

- 1) Ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 2) Zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
- 3) Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

12. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
- 2) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Zapytania ofertowego”.
- 3) **Wraz z Formularzem oferty winny być złożone:**
 - a) **Pełnomocnictwo do podpisania oferty**, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
 - b) **Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców** wspólnie ubiegających się o przedmiot postępowania lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
 - c) **Dokumenty wymienione w pkt 7 niniejszego zapytania ofertowego**,
 - d) **Oświadczenie dotyczące podwykonawców – wg wzoru załącznik nr 6.**
 - e) **Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO – wg wzoru załącznik nr 7.**
 - f) **Polisę ubezpieczeniową dla prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 PLN wraz z potwierdzeniem opłaty składki.**
 - g) **Certyfikaty i aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie przez planowane do zastosowania materiały parametrów wymaganych przez Zamawiającego.**
- 4) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonym(i) pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.

- 5) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.
- 6) Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
- 7) Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.
- 8) Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami „Zapytania ofertowego”.
- 9) Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

oraz opisane:

Postępowanie znak 09/ZO/2022

**Zaprojektowanie oraz wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków przy
pl. Słowackiego i ul. Szaflarskiej oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku
przy ul. Bolesława Wstydlivego w Nowym Targu**
Nie otwierać przed dniem 19.07.2022 r., godz. 13:15

- 10) Zmiana oraz wycofanie oferty:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno spełniać wymagania, jak dla oferty (zgodnie z powyższym pkt.), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z powyższym pkt.), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

13. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferta winna być złożona w terminie do dnia **19.07.2022 r. do godziny 13:00.**
- 2) Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie (z wyłączeniem sobót) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, w formie pisemnej na adres: **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ.**
- 3) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na jej złożenie zostanie zwrócona

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

Wykonawcy bez otwierania.

14. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu **19.07.2022 r., godz. 13:15**

15. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie

- 1) Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
- 2) Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy.
- 3) W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
- 4) Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenie tych kryteriów

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

- najniższa cena - 100 pkt

Ilość punktów zostanie obliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto (w zł) spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{cena brutto badanej oferty (w zł)}} \times 100 \text{ pkt}$$

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) wyszczególnioną w formularzu ofertowym dla całości zadania. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

17. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Zamawiający po wyborze oferty nie będzie wymagał dopełnienia dodatkowych formalności w celu zawarcia umowy. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

19. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów

- 1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta ze względów formalnych będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku pełnomocnictwa – umocowanie do czynności objętej pełnomocnictwem, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 2) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jak i załączonych do oferty dokumentów.
- 3) Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętą osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

20. Płatności, warunki gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania robót

20.1 Płatność:

- 1) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie odbiór prac objętych Przedmiotem Umowy, dokonany przez Strony umowy, oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. Formą wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany na podstawie wizji terenowej, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbioru częściowego.
- 2) Podstawą do dokonania odbioru końcowego są następujące protokoły odbioru częściowego:
 - a) protokół przekazania terenu i placu budowy,
 - b) protokół odbioru wykopów wraz z podsypką,
 - c) protokół odbioru sieci wraz z robotami spawalniczymi,
 - d) protokół z przeprowadzenia płukania sieci i próby ciśnieniowej,
 - e) protokół odbioru wykonania muf,
 - f) protokół odbioru wykonania zasypki,
 - g) protokół odbioru wykonania odtworzenia terenu do stanu poprzedniego,
 - h) protokół badania reflektometrycznego instalacji alarmowej.

20.2 Gwarancja:

- 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na użyte materiały i zainstalowane urządzenia.
- 2) Na wykonane roboty i użyte materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty

- odbioru końcowego.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest wydać dokumenty gwarancyjne dostarczonego materiału.
 - 4) Gwarancja jakości na roboty i na dostarczone materiały rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 - 5) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót powinien posiadać.
 - 6) Uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót.
 - 7) Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wykonanych robót i dostarczonych materiałów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji technicznej.
 - 8) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i lub rękojmi również po upływie terminów określonych w niniejszej umowie i prawem, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu, a nie została ona usunięta.
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszystkich wad i usterek, które powstaną w okresie gwarancji lub rękojmi w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki.
 - 10) Nie usunięcie w terminie przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do zlecenia tych robot innemu wykonawcy, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca.
 - 11) Do wbudowania dopuszcza się materiały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku.

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 1) Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia nie później niż w dniu podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% całkowitego łącznego wynagrodzenia brutto.
- 2) Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska S. A. nr 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001,
 - b) w postaci gwarancji bankowej ,
 - c) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
- 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na bieżącym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy
- 5) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w pkt 2) powyżej za zgodą Zamawiającego.

- 6) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 7) W przypadku należytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:
 - a) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych na podstawie nie zawierającego zastrzeżeń dokumentu Protokół Odbioru Końcowego przedmiotu umowy,
 - b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

21. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- 1) Wobec treści zapytania ofertowego, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy Procedury, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może wnieść odwołanie do Zamawiającego (kierowane do Prezesa Zarządu) w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 2) Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
 - a) Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
 - b) W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści zapytania ofertowego Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 - c) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego jego rozstrzygnięcia.
 - d) W przypadku wniesienia odwołania po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawców, zawiesza się równocześnie dalszy tok postępowania.
 - e) Zamawiający rozstrzyga odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
 - f) Rozstrzygnięcie odwołania przez Zamawiającego jest ostateczne.

23. Informacja dotyczące podwykonawców

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zamiaru powierzenia do wykonania części zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego podwykonawcy, w składanej ofercie przetargowej wskazał:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- a) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub
 - b) oświadczył, że całość zamówienia objęta przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zostanie wykonana przez Wykonawcę samodzielnie bez udziału podwykonawców złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
 - 3) Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.
 - 4) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte w załączniku nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego tj. wzór umowy.

24. Prawa zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
- 2) unieważnienia postępowania,
- 3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty,
- 4) dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,
- 5) odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,
- 6) zmiany zakresu zamówienia

25. Klauzula informacyjna zgodna z RODO*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ ul. Powstańców Śląskich 1; tel. 18 266 23 82
- 2) kontakt do inspektora danych osobowych w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.: email: urszula.rybnik@mwlibra.pl; tel.: 786 901 210
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwu dotyczących jest

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiadają Państwo:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Państwu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zadania.
5. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podwykonawców
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO
8. Załącznik nr 8 - Wzór umowy
9. Załącznik nr 9 - Warunki techniczne do projektowania sieci ciepłowniczych MPEC Nowy Targ
10. Załącznik nr 10 - Mapa z lokalizacją obiektów
11. Załącznik nr 11 - PZT Bolesława Wstydlivego 8