

Nowy Targ, 4 września 2023 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 07/ZO/2023 dla inwestycji, pn. : Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 07/ZO/2023 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

1. *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie dokumentacji technicznej o profil podłużny zaprojektowanej sieci ciepłowniczej.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja zostaje uzupełniona o profil podłużny (stanowi załącznik do niniejszego pisma).

2. *Prosimy o weryfikację zestawienia materiałów. W załączonym dokumencie są przewidziane kolana preizolowane DN100/200*

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawne wymiary kolan preizolowanych to Dz 60,3-125; 1,0x1,0, 90°. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż prawidłowa wartość długości przyłącza podana w dokumentacji projektowej poniżej zestawienia materiałów to DN50 (60,3/125) – 101,70 mb.

3. *Prosimy o uszczegółowienie realizacji wejścia i prac w budynku wielorodzinnym w pkt, Z8*

Odpowiedź Zamawiającego:

Po wejściu do budynku kolanem pionowym na kondygnacji piwnic należy wykonać:

- *zakończenie instalacji alarmowej i preizolowanej*
- *przewiert przez strop dla dwóch rurociągów stalowych DN50*
- *montaż instalacji ze stali czarnej bez szwu ST27 (w pionie, wysokości pionu ok. 3 m)*
- *izolacja wykonanej instalacji z materiału niepalnego (proponycja: wełna w folii aluminiowej zbrojonej)*
- *montaż zaworów kulowych odcinających spawanych DN50 w pomieszczeniu wymiennikowni, bezpośrednio nad piwnicą (wejście przyłącza do budynku),*

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

4. *Prosimy o weryfikację numeru działek inwestycyjnych. W opisie technicznym do projektu znajduje się działka nr 19593/2, która nie znajduje się na PZT. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na wejście w teren.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawny numer działki ewid. to 19583/2. Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody (do wglądu w siedzibie Spółki).

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12.09.2023r. do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2023r. o godz. 13:15

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter