

Nowy Targ, 02 października 2023 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 08/ZO/2023 dla inwestycji, pn.: Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku położonego przy ul. Szaflarskiej 42 w Nowym Targu*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 08/ZO/2023 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

- 1. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody na wejście w teren, uzgodnienia i pozwolenia.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przyłącza ciepłowniczego leżą po stronie projektanta przyłącza ciepłowniczego. Do czasu rozpoczęcia przez Wykonawcę prac w terenie – wszelkie niezbędne zgody, uzgodnienia i pozwolenia będą w posiadaniu Zamawiającego.

- 2. Prosimy o uszczegółowienie zapisu dotyczącego strefy ochrony konserwatorskiej, a mianowicie co wchodzi w zakres ochrony. Czy w trakcie realizacji będzie konieczny nadzór archeologa?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren inwestycji leży w strefie ochrony konserwatorskiej. W związku z tym dokumentacja projektowa wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozyskanie opinii konserwatorskiej leży po stronie projektanta. Do czasu rozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiający będzie w posiadaniu ww. opinii. Jednocześnie informujemy, iż w trakcie realizacji przyłącza nie będzie konieczności nadzoru archeologa.

- 3. W trakcie wizji w terenie stwierdzono, że projektowana sieć ciepłownicza znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie studzienek kanalizacyjnych. Prosimy o informację czy projektowana sieć ciepłownicza nie będzie w kolizji z ww. studzienkami kanalizacyjnymi.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, iż podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego wizji lokalnej w terenie zlokalizowano niezainwentaryzowane studzienki kanalizacyjne (prawdopodobnie stanowią

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

odwodnienie budynku) znajdujące się w bliskim sąsiedztwie projektowanego przyłącza ciepłowniczego.

W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji projektowanego przyłącza ciepłowniczego z ww. studzienkami kanalizacyjnymi.

4. Prosimy o informację czy w trakcie realizacji będzie konieczne usunięcie zieleni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji przyłącza ciepłowniczego konieczne będzie usunięcie części żywopłotu.

5. Prosimy o podanie szczegółowego rozwiązania wejścia do budynku siecią preizolowaną DN25/90.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wejście do budynku należy wykonać za pomocą kolan pionowych, a następnie wykonać zakończenie instalacji alarmowej i preizolowanej końcówkami termokurczliwymi oraz zamontować zawory odcinające kulowe do wspawania DN25.

Szczegóły przejścia przez ścianę przedstawione są na rys. nr 5 w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia **06.10.2023 r.** do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2023r. o godz. 13:15

Ponadto zmianie ulega termin zakończenia prac w terenie do przywróceniu terenu do stanu początkowego po wykonaniu sieci ciepłowniczej – do **17.11.2023 r.**

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. Zamawiający nie wprowadza ujednoliconej wersji Zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Flatter

Załącznik :

- 1) Zaktualizowany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 08/ZO/2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001