

Nowy Targ, 06 grudnia 2023 r.

**Do uczestników postępowania**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: *Postępowania nr 11/ZO/2023, pn. „ Rozbudowa sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy do budynków przy ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu”.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 11/ZO/2023 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

- 1. Prosimy potwierdzenie, że dołączony do dokumentacji przetargowej załącznik nr 9 – Mapa lokalizacyjna przedstawia wejścia do pomieszczeń węzłów ciepłowniczych. Przyłącza ma zostać wykonane za przegrodę zewnętrzną budynku i zostać zakończony zaworami odcinającymi.*

Odpowiedź Zamawiającego:

*Potwierdzamy, że zgodnie z mapą lokalizacyjną (załącznik nr 9) projektowane przyłącza obejmują przejście przez ścianę zewnętrzną budynku i zakończenie zaworami odcinającymi, za ścianą zewnętrzną budynku. Dalszy przebieg i zakres nie jest objęty zapytaniem ofertowym.*

**Prezes Zarządu  
Grzegorz Ratter**