

Nowy Targ, 31 stycznia 2024 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, pn.: *Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy ciepłowniczych przy ul. Plac Słowackiego, ul. Kościelnej, ul. Św. Katarzyny, ul. Sokoła i ul. Szkolnej w Nowym Targu.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 01/ZO/2024 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

L.p.	Pytanie	odpowieź Zamawiającego
1.	W zapytaniu ofertowym Zamawiający wymaga, aby data produkcji materiałów systemu rur preizolowanych nie była starsza niż 2024 rok. W umowie Zamawiający wymaga, aby data produkcji materiałów systemu rur preizolowanych nie była starsza niż 2023 rok. Prosimy o ujednoczenie ww. wymagań.	Zamawiający wymaga, aby data produkcji materiałów systemu rur preizolowanych nie była starsza niż 2024 rok. Zamawiający ujednotlił zapisy w umowie.
2.	Prosimy o potwierdzenie, że odejścia do budynków przy ul. św. Katarzyny 18, ul. Szkolnej 1 oraz ul. Sokoła 6 mają zostać zakończone trójnikiem z dennicą i mufą końcową.	Potwierdzamy.
3.	Prosimy o informację, czy na odejściu sieci DN65 w ulicę Szkolną należy przewidzieć zawory odcinające preizolowane. Ponadto prosimy o informację czy za odejściem do budynku Sokoła 6 należy przewidzieć zawory odcinające preizolowane DN80	Należy przewidzieć zawory DN65 i DN80 w skrzynkach ulicznych przystosowanych do montażu w jezdni.
4.	Prosimy o określenie średnicy odejścia do budynku przy ul. Kościelnej 15 (brak informacji o średnicy jednego z przyłączy)	Odejście do budynku przy ul. Kościelnej 15 o średnicy DN32 (42,4mm /110mm)
5.	Prosimy o informację czy budynki, do których doprowadzone są przyłącza posiadają piwnice.	Tak - budynki, do których doprowadzone są przyłącza posiadają piwnice.
6.	Prosimy o informację, czy na działkach nr 11105, 1107/2, 11117 obręb 001, jednostka ewidencyjna Nowy Targ należy przewidzieć	Działki ewidencyjne o numerach 11105, 1107/2 stanowią własność Gmina Miasto Nowy Targ. Opłata jednorazowa zgodnie ze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

	koszty zajęcia terenu. Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o informację o wysokości kwoty.	stawkami obowiązującymi w Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Nowym Targu - koszty zajęcia po stronie Wykonawcy. Działka ewidencyjna numer 11117 stanowi własność Parafii, wszelkie odpłatności dla tej działki pozostają po stronie MPEC Nowy Targ.
7.	W programie funkcjonalno-użytkowym, w pkt. 1.3.1 jest zapis mówiący o instalacji teletechnicznej. Prosimy o informację, czy zapytanie ofertowe obejmuje projekt oraz wykonanie instalacji teletechnicznej.	Tak, zapytanie ofertowe obejmuje projekt oraz wykonanie instalacji teletechnicznej.
8.	Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przetargowej (PFU) dotyczącej materiału preizolowanego dla sieci i przyłączy (rury stalowe), prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne są rurociągi stalowe ze szwem, zgodnie z pkt. 2.2.4. PFU.	Potwierdzamy, dopuszczalne są rurociągi stalowe ze szwem, zgodnie z pkt. 2.2.4. PFU
9.	Prosimy o potwierdzenie, że izolowanie złączy ma być wykonane zgodnie z instrukcjami Dostawcy materiału preizolowanego.	Potwierdzamy, izolowanie złączy ma być wykonane zgodnie z instrukcjami Dostawcy materiału preizolowanego.
10.	Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur preizolowanych, produkowanych metodą tradycyjną z barierą dyfuzyjną z materiału na bazie EVOH, umieszczoną w płaszczu rury osłonowej lub produkowanych metodą ciągłą typu CONTI z barierą antydyfuzyjną.	Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie rur preizolowanych, produkowanych metodą tradycyjną z barierą dyfuzyjną z materiału na bazie EVOH, umieszczoną w płaszczu rury osłonowej lub produkowanych metodą ciągłą typu CONTI z barierą antydyfuzyjną.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Grzegorz Ratter*

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

[www.mpecnowytarg.pl](http://www.mpecnowytarg.pl)

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001