

Nowy Targ, 2 lutego 2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, pn.: *Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy ciepłowniczych przy ul. Plac Słowackiego, ul. Kościelnej, ul. Św. Katarzyny, ul. Sokoła i ul. Szkolnej w Nowym Targu.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 01/ZO/2024 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

Pytanie:

Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób Wykonawca powinien skalkulować koszty związane z odtworzeniem nawierzchni ulic o nawierzchni asfaltowej objętych postępowaniem przetargowym tj. ulice Św. Katarzyny, Sokoła, Kościelna, Szkolna. Nawierzchnie tych ulic są w różnym stanie technicznym, czy Zarządca drogi dopuści odtworzenie po tzw "śladzie" czy też będzie wymagał odtworzenia całej szerokości drogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie wskazać jakie warunki wejścia w teren postawi Zarządca drogi, jednak bazując na dotychczasowych zgodach wydawanych przez Urząd Miasta Nowy Targ odtworzenia nawierzchni, należało wykonać po śladzie wykopu wraz z poszerzeniem po 0,5m na lewo i prawo. W celach wyceny należy przyjąć takie założenia. Jeżeli Zarządca drogi w warunkach będzie wymagał odtworzenia całej szerokości drogi to dodatkowa powierzchnia odtworzenia będzie stanowiła roboty dodatkowe.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Ratter