

Nr postępowania 09/ZO/2024

Nowy Targ, 25.09.2024 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 09/ZO/2024, pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami i przyłączem do nowo budowanego obiektu przy ulicy Sybiraków w Nowym Targu”.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 09/ZO/2024 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

1. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej rury preizolowane (dotyczy rur do średnicy DN200 włącznie) muszą posiadać barierę antydyfuzyjną, prosimy o informację czy bariera dyfuzyjna musi być wykonana z folii aluminiowej umieszczonej pomiędzy płaszczem HDPE a izolacją standardową wykonaną ze sztywnej pianki poliuretanowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Specyfikacji Technicznej rury preizolowane muszą posiadać warstwę antydyfuzyjną (dotyczy rur do średnicy DN200 włącznie), która skutecznie zablokuje dyfuzję gazów z pianki PUR zgodnie z wytycznymi obowiązującej normy PN-EN 253. Tym samym nie wskazuje dokładnie jakiego rodzaju bariera antydyfuzyjna ma być zastosowana w oferowanych materiałach preizolowanych. Bariera antydyfuzyjna powinna zostać umieszczona pomiędzy płaszczem PE-HD, a pianką poliuretanową.

Dopuszcza się inne rozwiązanie w zakresie konstrukcji bariery antydyfuzyjnej jednak muszą one posiadać stosowne atesty, aprobaty, zatwierdzenia.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 13.2. ppkt. 3) i pkt. 13.6. ppkt. 2) Zapytania Ofertowego dopuszcza złożenie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w oryginale zaopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którą należy złożyć przed terminem składania ofert. Gwarancję ubezpieczeniową w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl przed terminem składania ofert lub dołączyć do oferty oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na nośniku zewnętrznym (np. pendrive).

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**