

Nr postępowania 09/ZO/2024

Nowy Targ, 27.09.2024 r.

Do uczestników postępowania**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: *Postępowania nr 09/ZO/2024, pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami i przyłączem do nowo budowanego obiektu przy ulicy Sybiraków w Nowym Targu”.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 09/ZO/2024 przekazuje treść zadanego do niniejszego postępowania pytania wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

*Szanowni Państwo,
prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowania kolan prefabrykowanych o odpowiednich kątach w miejscu projektowanych muf kolanowych i łuków stalowych.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza zastosowanie kolan prefabrykowanych o odpowiednich kątach w miejscu projektowanych muf kolanowych i łuków stalowych.

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**