

Nr postępowania 09/ZO/2024

Nowy Targ, 03.10.2024 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *Postępowania nr 09/ZO/2024, pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z odgałęzieniami i przyłączem do nowo budowanego obiektu przy ulicy Sybiraków w Nowym Targu”.*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 09/ZO/2024 przekazuje treść zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzieloną odpowiedzią ze strony Zamawiającego:

- 1. Prosimy o potwierdzenie po czyjej stronie jest (Wykonawcy czy Zamawiającego) jest pozyskanie decyzji na wycinkę zieleni.*
- 2. Prosimy o potwierdzenie, jaką metodą (ultradźwiękową czy radiologiczną) mają być wykonywane badania nieniszczące spawów.*
- 3. Prosimy o wskazanie, które działki znajdujące się na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej są działkami prywatnymi oraz o udostępnienie uzgodnień z właścicielami tych działek.*
- 4. Proszę określić w jakim zakresie po włączeniu do istniejącej sieci w pkt. T1 i T2 należy uwzględnić demontaż sieci umartwionej.*
- 5. W załączonym dokumencie : Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót w części 5 Wykonanie Robót, w pkt. 5.13 Poduszki kompensacyjne Zamawiający wymaga aby dla potwierdzenia deklarowanych parametrów poduszek kompensacyjnych oferent wraz z ofertą przedstawił badania wykonane w akredytowanym Instytucie.*

Jednocześnie dokumenty te nie są wymienione w zapytaniu ofertowym w pkt. 10. Opis sposobu przygotowania oferty Termin związania ofertą jako wymagane do przedłożenia wraz z ofertą. Ponadto z treści zapytania ofertowego nie wynika, aby potencjalny wykonawca w ofercie miał podać jakiegokolwiek deklarowane parametry PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać ww. badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001

- Ad. 1 Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz zgłoszenie zamawiającemu zakresu zieleni wysokiej koniecznej do wycinki, na które Zamawiający uzyska decyzję administracyjną. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca jest odpowiedzialny za jej realizację tj. ewentualną wycinkę lub przeniesienie w inną lokalizację zieleni wysokiej oraz nasadzenia zastępcze lub dokonanie opłaty za wycinkę. Ww. prace będące w zakresie Wykonawcy wykona on własnym kosztem i staraniem.
- Ad. 2 Zgodnie z dokumentacją podstawową metodą kontroli spoin jest metoda badań radiograficznych jednak za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonanie badań ultradźwiękowych. Do uzyskania zgody konieczne jest przedstawienie przez Wykonawcę uzasadnienia. Zamawiający wymaga aby badaniu nieniszczącemu poddać 100% wykonanych spawów.
- Ad. 3 Między innymi ze względu na rozporządzenie o ochronie danych osobowych Zamawiający nie udostępnił zgód na wejście w teren wydanych przez poszczególnych właścicieli terenów. Wyżej wymienione zgody zawierają zapisy standardowe tj. „Inwestor zobowiązuje się, że w przypadku zajęcia nieruchomości w celu dokonania czynności i robót, o których mowa w § 1 pkt. 2 lit. a oraz b niniejszej umowy, uporządkuje teren nieruchomości i doprowadzi ją do stanu zgodnego ze stanem poprzednim, a w przypadku wystąpienia szkód zobowiązuje się do ich naprawy lub pokrycia kosztów.” oraz „Inwestor poinformuje o terminie realizacji ww. robót z 7 dniowym wyprzedzeniem”.
- Ad. 4 W zakresie Wykonawcy przedmiotowego zadania jest demontaż istniejącej likwidowanej sieci ciepłowniczej w miejscu realizacji robót + 0,5 m odsunięcia w każdą stronę od miejsca realizacji prac. Likwidowany przyłącz należy zaślepić poprzez montaż dennic stalowych o średnicy odpowiadającej średnicy danego przyłącza, a następnie zabezpieczenie rurociągu preizolowanego poprzez montaż ciepłowniczej mufy końcowej.
- Ad. 5 Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniu treści zapytania ofertowego nr 3 z dnia 03 października 2024 roku. – odpowiedź nr 2

W zakresie zmiany terminu Zamawiający informuje, że podtrzymuje stanowisko jak we wcześniej udzielonych odpowiedziach tj. „Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 08-10-2024 godzina 13:00. Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania, w którym Oferenci przedłożą oferty ostateczne w terminie do 14.10.2024 r. – niemniej jednak warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie postępowania jest przedłożenie oferty w pierwszym etapie tegoż postępowania. ”

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl

www.mpecnowytarg.pl

KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831

Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001