

Nr postępowania 11/ZO/2024

Nowy Targ, 23.10.2024 r.

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania nr 11/ZO/2024, pn. „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ul. Krzywej do ul. Krótkiej”.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami pkt. 12.1. Zapytania ofertowego 11/ZO/2024 przekazuje treści zadanych do niniejszego postępowania pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami ze strony Zamawiającego:

1. Prosimy o informację czy trójnik DN65/25/65 zlokalizowany przy podłączeniu do budynku nr 46, który ma umożliwić rozbudowę sieci c.o. ma zostać zakończony zaworem odcinającym, czy tylko dennicą i mufą końcową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż trójnik DN65/25/65 zlokalizowany przy podłączeniu do budynku nr 46, który ma umożliwić rozbudowę sieci c.o. należy zakończyć dennicą wraz z mufą końcową.

2. Czy zawory odcinające preizolowane, zlokalizowane poza działkami odbiorców powinny być do każdego przyłącza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zawory odcinające preizolowane należy montować na działkach ogólnodostępnych, natomiast w działkach prywatnych nie ma wymogu umieszczania zaworów odcinających.

**Prezes Zarządu
Grzegorz Ratter**